



**ACTA DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.**

CAEV-CRE 2021-2022-E02-LP

Referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD POZA RICA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VER.**

En la ciudad de Xalapa, ver., siendo las **10:00** horas del **6 de abril de 2022**, en la sala de juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ubicada en av. Lázaro Cárdenas No. 295 Col. El Mirador, se reunieron los servidores públicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la **segunda y última junta de aclaraciones** de la licitación indicada al rubro, de conformidad a lo indicado en el Artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el punto 5.4 y Documento No. 3 de la Convocatoria a la licitación; así como lo establecido en el numeral 2 de la primera junta de aclaraciones.

Esta reunión es presidida por la **Ing. Alejandra María Romero Manzano**, Jefa del Departamento de Licitaciones y Costos de conformidad con el Manual de Organización de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, asistida por la **Ing. Rosa Isela Gutiérrez Vázquez**, jefa de la Oficina de Licitaciones, **Ing. Humberto Jiménez Platas**, representante del Departamento de Estudios y Proyectos, e **Ing. Miguel Ángel Velázquez García**, representante del Departamento de Construcción.

Acto seguido, se procedió a la lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaración de la licitación presentadas por los interesados de acuerdo al punto 5.5 de la Convocatoria a la licitación, así como las respuestas otorgadas por la convocante, como se indica a continuación:

A) PREGUNTAS EXPUESTAS POR LOS LICITANTES.

NO SE PRESENTARON PREGUNTAS

B) ACLARACIONES GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. Del nuevo Anexo 12B (J.A.) "CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA" el cual se entregó en la primera junta de aclaraciones, se hacen las siguientes aclaraciones:

EN LA PARTIDA 1.- "LÍNEA DE CONDUCCIÓN"

La descripción del Concepto DICE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S/C 8102 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), PRESIÓN NOMINAL 6kg/cm ² , RIGIDEZ MÍNIMA 2500 N/m ² , PARA UNIÓN A TUBO MEDIANTE COPLÉ DE DOBLE CAMPANA DE PRFV CON EMPAQUE ELASTOMERICO REKA Y TOPE CENTRAL. FABRICACIÓN NACIONAL, PUESTO EN OBRA:

La descripción del Concepto DEBE DECIR:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S/C 8102 00	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), PRESIÓN NOMINAL 6kg/cm ² , RIGIDEZ MÍNIMA 2500 N/m ² , PARA UNIÓN A TUBO MEDIANTE COPLÉ DE DOBLE CAMPANA DE PRFV CON EMPAQUE ELASTOMERICO REKA Y TOPE CENTRAL. FABRICACIÓN NACIONAL, PUESTO EN OBRA:



EN LA PARTIDA 5.- "FONTANERÍA DE LLEGADA A CAJA REPARTIDORA DE LA PLANTA POTABILIZADORA"

La descripción del Concepto DICE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S/C 8102 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), PRESIÓN NOMINAL 6kg/cm2, RIGIDEZ MÍNIMA 2500 N/m2, PARA UNIÓN A TUBO MEDIANTE COPLÉ DE DOBLE CAMPANA DE PRFV CON EMPAQUE ELASTOMERICO REKA Y TOPE CENTRAL. FABRICACIÓN NACIONAL, PUESTO EN OBRA:

La descripción del Concepto DEBE DECIR:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
S/C 8102 00	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), PRESIÓN NOMINAL 6kg/cm2, RIGIDEZ MÍNIMA 2500 N/m2, PARA UNIÓN A TUBO MEDIANTE COPLÉ DE DOBLE CAMPANA DE PRFV CON EMPAQUE ELASTOMERICO REKA Y TOPE CENTRAL. FABRICACIÓN NACIONAL, PUESTO EN OBRA:

2. Cabe señalar que las proposiciones que no contemplen lo solicitado en la primera y segunda y última junta de aclaraciones, así como lo establecido en la convocatoria a la licitación es motivo para proceder a desechar las proposiciones, de acuerdo a lo señalado en el inciso 18.2 de la convocatoria (bases) de licitación; a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento y demás aplicables.

Esta acta forma parte integrante de la Convocatoria (bases) de licitación.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarrolló el acto, ni al contenido de esta acta, al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las **10:30 hrs.**, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de la presente acta.

POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ING. ALEJANDRA MARÍA ROMERO MANZANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
COSTOS

ING. ROSA ISELA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE LICITACIONES

ING. HUMBERTO JIMÉNEZ PLATAS
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN



POR LOS LICITANTES

C. HUGO CANDANEDO MURRIETA
REPRESENTANTE DE
SYDNEY CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN
S.A. DE C.V

C. DAVID AARÓN SILVA GARCÍA
REPRESENTANTE DE
EYASA S. DE R.L. DE C.V.

ING. LÁZARO ENCARNACIÓN LORENZO
REPRESENTANTE DE
YOJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"**

-----FIN DE ACTA-----