



**ADENDA A LA ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.**

CAEV-HIDROCARBUROS-MARITIMAS-2022-F09-LP

Referente a obra: **REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PALMAS EN LA LOCALIDAD DE COATZACOALCOS, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz hace de conocimiento a los licitantes participantes en el procedimiento de licitación pública que nos ocupa, las siguientes ACLARACIONES GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, como complemento a la primera junta de aclaraciones celebrada el día 9 de agosto de 2022.

1.- DEL DOCUMENTO No. 12 B) CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA:

PARTIDA 1.- COLECTOR SANITARIO PALMAS, PÁGINA 2 de 3

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------|---|--------|----------|
| 2040 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE ... | | |
| 2040 04 | DE 200 MM DE DIÁMETRO | M | 0.00 |

DEBE DECIR:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------|---|--------|----------|
| 2040 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE ... | | |
| 2040 06 | DE 315 MM DE DIÁMETRO | M | 105.00 |

PARTIDA 2.- MADRINAS DEL COLECTOR SANITARIO PALMAS, PÁGINA 2 DE 3

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------|--|--------|----------|
| EP 1001 10 | POZO DE VISITA EXISTENTE CON ALTURA DESDE 1.25 HASTA 2.5 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS FÍSICOS Y MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN DE ESCOMBRO, CARGA A CAMIÓN Y ACARREOS A LUGAR DE TIRO. | M2. | 875.33 |

DEBE DECIR:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------|--|--------|----------|
| EP 1001 10 | PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado de 20 CM, DE ESPESOR, F'c=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. | M2. | 875.33 |





PARTIDA 3.- DESCARGAS DOMICILIARIAS DE COLECTOR SANITARIO PALMAS, PÁGINA 2 DE 2

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| EP 8049 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 PUESTO EN OBRA.... |

DEBE DECIR:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| EP 8049 00A | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 PUESTO EN OBRA.... |

2.- DEL DOCUMENTO No. 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE CONTRATO Y CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Especificaciones particulares

DICE:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| EP 8049 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 PUESTO EN OBRA.... |

DEBE DECIR:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| EP 8049 00A | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 PUESTO EN OBRA.... |

3.- Derivado de lo anterior, se difiere El acto de presentación y apertura de proposiciones, **para las 12:00 hrs. del día 24 de agosto del 2022.**

4. - Cabe señalar que **las proposiciones que no contemplen lo indicado** en esta adenda así como lo solicitado en la convocatoria a la licitación y en la primera junta de aclaraciones **es motivo para proceder a desechar las proposiciones**, de acuerdo a lo señalado en el inciso 18.2 de la convocatoria a la licitación y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ING. ALEJANDRA MARÍA ROMERO MANZANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
COSTOS

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

-----FIN DE ACTA-----

