

**OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
 REPORTE GLOBAL DEL MES DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	REALIZADO	OBSERVACIONES
MUNICIPIOS VISITADOS *	19	
LOCALIDADES VISITADAS*	46	
LOC. CON TANDEO DE AGUA*		
LOC. FUERA DE SERVICIO*		
LOCALIDADES INTEGRADAS A LA CLORACIÓN *		
LOCALIDADES MONITOREADAS*	34	
DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL LIBRE*	163	
DETER. DE CLORO RESIDUAL LIBRE DENTRO DE NORMA*	163	
DETER. DE CLORO RESIDUAL LIBRE FUERA DE NORMA*		
ACTAS ADMINISTRATIVAS POR NO CLORAR*		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS*	18	
DOSIFICADORES INSTALADOS*	2	
ASESORIAS TECNICAS REALIZADAS*	38	
DATOS TECNICOS ACTUALIZADOS*	1	
PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VISITADAS*		
ASESORIAS TECNICAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE P.T.A.R.*		
PLANTAS POTABILIZADORAS VISITADAS*		
ASESORIAS TECNICAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE P. POT.*		
SUMINISTRO DE HIP. DE CALCIO AL 65%*, KGS.		
SUMINISTRO DE HIP. DE SODIO AL 13%*, KGS.		
OPERATIVOS*		
MUESTRAS TOMADAS PARA ANALISIS F.Q. Y B.*	1	
CURSOS IMPARTIDOS *	1	
PERSONAL CAPACITADO*	10	
KILOMETROS RECORRIDOS*	6,150	

LABORATORIO REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL POR LOCALIDAD								
MUNICIPIO	LOCALIDAD	Mpios. Visit	Loc. Visit	Org. Op	A. Fis-Quim.	A. Bact.	M. TIDOM O PTAR	M. FUENT ABAST.
CAZONES DE HERRERA	VEGA DE PROGRESO	1	1	CAEV	1	3		1
TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	1	1	CAEV	11	11		1
TOTALES		2	2		12	14		2

LABORATORIO REPORTE GLOBAL DEL MES DE ABRIL 2011		
CONCEPTO	REALIZADO EN EL MES	OBSERVACIONES
LOCALIDADES VISITADAS	2	
ANALISIS FISICO-QUIMICOS	12	
ANALISIS BACTERIOLOGICOS	14	
MUESTRA DE TOMA DOMICILIARIA	0	
MUESTRA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO	2	