

**OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
 REPORTE GLOBAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013**

CONCEPTO	REALIZADO	OBSERVACIONES
MUNICIPIOS VISITADOS *	29	
LOCALIDADES VISITADAS*	152	
LOC. CON TANDEO DE AGUA*	0	
LOC. FUERA DE SERVICIO*	5	
LOCALIDADES INTEGRADAS A LA CLORACIÓN *	0	
LOCALIDADES MONITOREADAS*	132	
DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL LIBRE*	951	
DETER. DE CLORO RESIDUAL LIBRE DENTRO DE NORMA*	776	
DETER. DE CLORO RESIDUAL LIBRE FUERA DE NORMA*	175	
ACTAS ADMINISTRATIVAS POR NO CLORAR*	2	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS*	17	
DOSIFICADORES INSTALADOS*	1	
DOSIFICADORES REINSTALADOS*	12	
ASESORIAS TECNICAS REALIZADAS*	107	
DATOS TECNICOS ACTUALIZADOS*	0	
PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VISITADAS*	0	
ASESORIAS TECNICAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE P.T.A.R.*	0	
PLANTAS POTABILIZADORAS VISITADAS*	0	
ASESORIAS TECNICAS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE P. POT.*	0	
SUMINISTRO DE HIP. DE CALCIO AL 65%*	3,195	
SUMINISTRO DE HIP. DE SODIO AL 13%*	0	
OPERATIVOS*	0	
MUESTRAS TOMADAS PARA ANALISIS F.Q. Y B.*	0	
CURSOS IMPARTIDOS *	0	
PERSONAL CAPACITADO*	0	
KILOMETROS RECORRIDOS*	9,835	

* ACCIONES CONJUNTAS CON EL PROGRAMA AGUA LIMPIA FEDERALIZADO CAEV-CONAGUA-SSA

NOTA: 3.195 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO REPARTIDAS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA FEDERALIZADO 2013.

LABORATORIO REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE POR LOCALIDAD 2013								
MUNICIPIO	LOCALIDAD	Mpios. Visit	Loc. Visit	Org. Op	A. Fis-Quim.	A. Bact.	M. T/DOM	M. FUENT ABAST.
TANCOCO	TANCOCO	1	1	CAEV	1	0	0	1
GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	1	1	CAEV	1	0	0	1
TUHUATLAN	TIHUATLAN	1	1	PARTICULAR	1	1	0	1
IXHUATLAN DE MADERO	IXHUATLAN DE MADERO	1	1	PARTICULAR	1	1	0	1
ALTOTONGA	AHUEYAHUALCO	1	1	PARTICULAR	1	1	0	1
TOTALES		5	5		5	3	0	5

LABORATORIO REPORTE GLOBAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		
CONCEPTO	REALIZADO EN EL MES	OBSERVACIONES
LOCALIDADES VISITADAS	5	
ANALISIS FISICO-QUIMICOS	5	
ANALISIS BACTERIOLOGICOS	3	
MUESTRA DE TOMA DOMICILIARIA	0	
MUESTRA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO	5	